

焼却施設点検月報

令和2年12月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	12/20	6	11/29	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	12/20	6	11/29	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			11/29	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	12/20	6	11/29	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	12/20	6	11/29	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	高温煙道灰出	12/20	6	11/29	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃	12/20	6	9/20	1回/3ヶ月	異常なし
8	本体冷却水水抜き			3/1	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレパー清掃	12/20	6	11/29		異常なし
10	減温塔噴霧ノズル・保護管交換			10/18	1回/4ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	12/7, 20				