

焼却施設点検月報

2021年5月度

| No. | 点検整備項目 | 実施実績 | 人員 | 前回実施日 | 点検頻度 | 異常の有無(異常内容) |
|-----|------------------------|------|----|-------|------------|-------------|
| 1 | プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ | 5/23 | 4 | 4/25 | 1回/月 | 異常なし |
| 2 | 排ガスファン内部・羽根清掃 | 5/23 | 4 | 4/25 | 1回/月 | 異常なし |
| 3 | 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃 | 5/23 | 4 | 3/21 | 1回/2ヶ月 | 異常なし |
| 4 | 減温塔内部点検・整備 | 5/23 | 4 | 4/25 | 1回/月・誘引不良時 | 異常なし |
| 5 | バク出入口ダンパー室点検・整備 | 5/23 | 4 | 4/25 | 1回/月・誘引不良時 | 異常なし |
| 6 | 高温煙道灰出 | 5/23 | 4 | 4/25 | 1回/月 | 異常なし |
| 7 | 受水槽清掃 | | | 3/21 | 1回/3ヶ月 | |
| 8 | 本体冷却水水抜き | | | 3/1 | 1回/6ヶ月 | |
| 9 | 灰出しスクレーパー水抜き、清掃 | | | 2/27 | | |
| 10 | 減温塔噴霧ノズル交換 | | | 2/21 | 1回/4ヶ月 | |

実施実績

| | | |
|---|---------|--------------|
| 9 | 二次燃焼室灰出 | 5/10, 17, 23 |
|---|---------|--------------|