

焼却施設点検月報

2021年11月度

No.	点検整備項目	実施実績 人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	11/28	10/17	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	11/28	10/17	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃		10/17	1回/2ヶ月	
4	減温塔内部点検・整備	11/14、28	10/17	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	11/28	10/17	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	高温煙道灰出	11/28	10/17	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃		9/25	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き		3/1	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレパー清掃		2/27		
10	減温塔噴霧ノズル・保護管交換	11/14	6/20	1回/4ヶ月	

実施実績

9	二次燃焼室灰出	11/1, 14, 22, 28			
---	---------	------------------	--	--	--