

焼却施設点検月報

2022年2月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	2/20	4	1/23	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	2/20	4	1/23	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	2/20	4	12/19	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	2/20	4	1/23	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	2/20	4	1/23	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	高温煙道灰出	2/20	4	1/23	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃			12/19	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			3/1	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレパー清掃			2/27		
10	減温塔噴霧ノズル・保護管交換	2/20	6	11/14	1回/4ヶ月	

実施実績

9	二次燃焼室灰出	2/20				
---	---------	------	--	--	--	--