

## 焼却施設点検月報

2022年5月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	5/29	4	3/20	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	5/29	4	5/2	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃		4	5/2	1回/2ヶ月	
4	減温塔内部点検・整備	5/29	4	5/2	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	5/29	4	5/2	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	高温煙道灰出	5/29	4	5/2	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃	5/22	2	12/19	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			3/1	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレーパー水抜き、清掃			2/27		
10	減温塔噴霧ノズル交換			2/20	1回/4ヶ月	

実施実績

9	二次燃焼室灰出	5/29,				
---	---------	-------	--	--	--	--