

焼却炉点検整備月報

2023年11月

	点検整備項目	実施日	人員	前回実施日	点検周期	異常の有無(異常内容)
本体周り	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	10/29	6	9/10	1回/月	ニップル交換
	投入機プッシャー後部清掃	10/29	6		1回/月	異常なし
	自動投入機 各油圧シリンダー、油漏れ・腐食等点検	10/29	6		1回/月	異常なし
	攪拌・灰だしプッシャー磨耗点検	10/29	6		1回/月	異常なし
	着火・燃焼バーナー、腐食点検及び清掃	10/29	6		1回/月	異常なし
	灰だしスクレパーモーターチェーン給油	10/29	6		1回/月	異常なし
	燃焼ファン送風機内部の点検	10/29	6		1回/月	異常なし
	攪拌ファンVベルト確認(たわみ・傷・劣化等)	10/29	6		1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーフィルター清掃	10/29	6		1回/月	異常なし
	計装コンプレッサーVベルト点検(たわみ・劣化等)	10/29	6		1回/月	異常なし
煙道・減温塔・バグフィルター塔・誘因設備	高温煙道灰出	10/29	6	9/10	1回/月	異常なし
	減温塔 噴霧ノズルの噴霧状態確認(先端チップ交換)	10/29	6	9/10	1回/月	異常なし
	減温塔内部点検・整備	10/29	6	9/10	1回/月	異常なし
	バグ出入口ダンパー室点検・整備	10/29	6	9/10	1回/月	異常なし
	クリーンルーム点検	10/29	6		1回/月	異常あり(バグフィルター交換)
	排ガスファン内部・羽根清掃	10/29	6	9/10	1回/月	異常なし
	排ガスファン軸受けグリス補充	10/29	6		1回/月	異常なし
	ロータリーバルブチェーン給油	10/29	6		1回/月	異常なし
	CO/O2計ガス採取器、メンブレンフィルター交換	10/29	6		1回/月	異常なし
	排ガスファンサイレンサー・低温煙道清掃	10/29	6	9/10	1回/2ヶ月	異常なし
	灰出しスクレパー水抜き、清掃			10/1		
	受水槽清掃			9/17	1回/4ヶ月	
	本体冷却水抜き			9/10	1回/年	

二次燃焼室灰出	11/6, 11/13,
---------	--------------